

Wasserqualität – Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW):

Entnahmestelle:	WASSERWERK HEILIGENKREUZ	WASSERWERK KROTTENDORF	BRUNNEN DOBERSDORF	Grenzwerte* / Indikatorwerte**
<i>Entnahmedatum</i>	<i>23-10-2017</i>	<i>23-10-2017</i>	<i>23-10-2017</i>	
Trichlorethen [µg/l]:	<0,00030	<0,00030	<0,00030	0,01 *
Tetrachlorethen [µg/l]:	<0,00030	<0,00030	<0,00030	0,01 *
Trichlormethan [µg/l]:	<0,000030	<0,000030	<0,000030	--- *
Bromdichlormethan [µg/l]:	<0,000030	<0,000030	<0,000030	--- *
Dibromchlormethan [µg/l]:	<0,000030	<0,000030	<0,000030	--- *
Tribrommethan [µg/l]:	<0,000030	<0,000030	<0,000030	--- *
Tetrachlormethan [µg/l]:	<0,00003	<0,00003	<0,00003	0,003 *
1,1-Dichlorethen [µg/l]:	<0,000030	<0,000030	<0,000030	0,0003 *
1,2-Dichlorethen [µg/l]:	<0,00020	<0,00020	<0,00020	0,003 *

Anmerkungen:

- * Die angegebenen Grenzwerte (sind in obiger Aufstellung mit * markiert) sowie die angegebenen Indikatorwerte (sind in obiger Aufstellung mit ** markiert) entsprechen der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 254/2006 bzw. 304/2001).